



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО и КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ

г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 8(34147) 4-06-50, sargpn@mchs-18.ru

г. Сарапул

«26» марта 2021г.

Предписание № 13/15/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3» Максимова Ю.М.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.*

во исполнение распоряжения № 13/15 от «24» февраля 2021 г., выданного главным госу-
дарственным инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов
по пожарному надзору Смаевым Станиславом Алексеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. «19» марта
2021 г. по 11 час. 30 мин. «19» марта 2021 г., с 15 час. 00 мин. «26» марта 2021 г. по 15 час.30 мин.
«26» марта 2021 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта (ов) защиты Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искус-
ств № 3», (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 3; место фактиче-
ского осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, 3).

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Кам-
барского и Каракулинского районов по пожарному надзору Коровин Павел Витальевич

совместно с: директором муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 3» Максимовым Ю.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Исполнительная документация на установки автоматической пожарной сигнализации на объекте не хранится.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ	01.03.2022 г.	
1/1/2	Не обеспечено проведение ежегодного испытания средств	п. 54 правил противопожарного режима в РФ	01.03.2022 г.	

	обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) при ее эксплуатации сверх службы установленной изготовителем.			
1/1/3	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в кабинете № 16	п.п. «в» п. 35 правил противопожарного режима в РФ	01.03.2022 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Коровин

П.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ДО «ДШИ № 3» Максимов Ю.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » марта 2021 г.

